

EXTINTOR DE INCENDIO PARA COMBATE A INCÊNDIO CLASSE K

CLASSIFICAÇÃO:

EXTINTOR DE INCENDIO PARA COZINHAS - CLASSE K

DESCRIÇÃO:

Extintor de incêndio classe K para monitoração e extinção de fogo em cozinha industriais.

COMO IDENTIFICAR:


EXTINTOR DE INCENDIO COM RECIPIENTE EM INOX

PARA USO EM INCÊNDIO DE CLASSE:

K

K ÓLEO E GORDURA

**DADOS TECNICOS:**

Agente extintor: Acetato de Potássio
% do agente inibidor: 100,00%
Certificação: NÃO APLICAVEL
Normas de fabricação: NÃO APLICAVEL
Classificação Pressão: BAIXA PRESSÃO
Validade: 60 MESES
Encaminhar para Inspeção a cada 12 meses.


Cap. Carga (litros):	6	9
Classificação:	Portatil	Portatil
Tolerancia de carga:	+/- 3%	+/- 3%
Peso total aprox (kg):	10,5	15
Pressurização:	DIRETA	DIRETA
Gás expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO
Tempo de descarga (seg):	8 A 20	8 A 20
Alcance do jato (m):	>3	>3
Temperatura operação:	0°C a +49°C	
Pressão trabalho (kgf/cm²)	10,5 a 12	10,5 a 12
Capacidade Extintora:	NA	NA
Tipo de Valvula:	GATILHO	GATILHO
Composição do Recipiente:	INOX	

K ÓLEO E GORDURA

**INSTRUÇÕES DE USO**

USAR NA POSIÇÃO VERTICAL.
NÃO USAR CONTRA O VENTO.

EM CASO DE USO EM AMBIENTES FECHADOS ABANDONE O LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS O USO.
NÃO DIRECIONE O JATO EM PESSOAS E OU ANIMAIS.

UMA VEZ ACIONADO O EQUIPAMENTO DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO.

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS, NARINAS, MUCOSAS LAVE COM AGUA CORRENTE. EM CASO DE IRRITAÇÃO, INALAÇÃO OU INGESTÃO DO PRODUTO PROCURE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO.

NÃO DESCARTAR NO MEIO AMBIENTE. EQUIPAMENTO REUTILIZAVEL. VIDA UTIL DO RECIPIENTE INDETERMINADA.

CONTEUDO SOB PRESSÃO NÃO DEVENDO SER EXPOSTO AO FOGO OU FONTES DE CALOR.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

TRANSPORTAR PREFERENCIALEMNTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL.
CASO O TRANSPORTE SEJA NA POSIÇÃO VERTICAL NÃO EMPILHAR.

ARMAZENAMENTO DEVE SER NA VERTICAL, SENDO PROIBIDO EMPILHAR.

INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A instalação deve ser realizada conforme o projeto de prevenção a incendio da edificação e ou recomendação do corpo de bombeiros.
Conservar ao abrigo de intemperies e fontes de calor. Realizar inspeção visual mensal conforme NR23. Recarregar imediatamente em caso de uso ou vencimento.

ATENÇÃO:

NÃO EFETUAR SOLDAS.

NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO PARA OUTROS FINS.

O USO DEVE SER FEITO POR PESSOA INSTRUIDA.

GARANTIA

Nossos equipamentos possuem garantia de 12 meses contra defeitos de manutenção.

VALIDADE

A validade do equipamento esta indicada na etiqueta de identificação de manutenção fixada no equipamento.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

43 33281718 - 43 988326979

atendimento@confiancaextintores.net

www.confiancaextintores.net



CONFIANÇA EXTINTORES LTDA

24048391/0001-82 - AV ABELIO BENATTI 4410, LONDRINA PR